

Lanús, 28 de Diciembre de 2016.

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTAS N° 1

"Servicio de Limpieza y Desinfección de Tanques"

Referencia: Contratación Directa N° 138/2016 – Expediente N° 3021/16

- **Consulta 1:** "los análisis a realizar son: fisicoquímico, bacteriológico o ambos?"
 - **Consulta 2:** "Todos los tanques y cisternas se encuentran dentro del mismo predio?"
 - **Consulta 3:** "Podrás detallarnos y especificar la limpieza de cabina de cisterna y la zona adyacente a los tanques?"
 - **Consulta 4:** "El análisis debe estar avalado o certificado?"
 - **Consulta 5:** "Especificar tipo de muestras a realizar"
 - **Consulta 6:** "Incluye las tareas de apertura y cierre de puertas?"
 - **Consulta 7:** "Es indistinto la utilización de Hipoclorito de sodio o lavandina?"
- **La Dirección de Mantenimiento Responde:** *Las consultas no son conducentes, todas las dudas se aclaran en la visita. Pero convendría aclarar con respecto al análisis este debe ser bacteriológico únicamente uno por cada grupo de tanques, y como corresponde, certificado por el laboratorio que lo hace siendo necesario que el mismo posea la habilitación correspondiente.*

IMPORTANTE: *La presente circular deberá adjuntarse firmada junto con la oferta en forma obligatoria.*