

Lanús, 19 de octubre de 2023.

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1
“Provisión y colocación de canaletas y bajadas pluviales - Edificio J. Manso”

Referencia: Expediente N° 2938/23 - Licitación Privada N°15/23.

A efectos de evacuar la consulta recibida, se emite la presente Circular Aclaratoria:

Pregunta 1: “En la visita a obra se plateó utilizar para las nuevas bajadas caño de PP tipo DURATOP. Confirmar si debe cotizarse en este material y si se permitirá el empalme de caños ya que el largo máximo de los mismos es de 4mts.”

La Dirección de Planificación Física responde: Es factible la utilización de caños de PP tipo **DURATOP 110mm**, considerando su empalme de tramos cada 4 mts. Con las sujeciones correspondientes a la estructura metálica existente y con pieza de terminación inferior mediante **CURVA de 110mm CON BASE** a libre escurrimiento.

Pregunta 2: “2- En la visita se solicitó incluir en la cotización el recorte de las ramas aledañas a la Zinguería. Confirmar si debe cotizarse dicha tarea y en caso afirmativo aclarar alcances de la misma y en que ítem valorizarla.”

La Dirección de Planificación Física responde: Se deberá efectuar solo el recorte de ramas de la especie arbórea FRESNO, que invade la cubierta e imposibilita la correcta instalación de la nueva canaleta. La tarea deberá ser presupuestada incluida en el **Ítem 2. Retiro de existentes, colocación canaletas y accesorios nuevos.**

Las demás condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.