

Lanús, 16 de noviembre de 2023.

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1
“Adecuación Edif Librerías del Sur- Espacio para DI”

Referencia: Expediente N° 3256/23 - Licitación Privada N°18/23.

Se realizan las siguientes aclaraciones de la documentación técnica de proyecto:

En el rubro 2. Estructura, se deberá considerar la provisión y colocación de un tensor de acero acorde al esfuerzo a soportar, para refuerzo de la viga transversal especificada en planos y pliego, sujetado a la estructura existente de techos.

Se informa que se mantienen constantes las demás condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones particulares.