

**CIRCULAR MODIFICATORIA SIN CONSULTA N° 1**  
**“Compra de Insumos para Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado”**

**Referencia:** *Contratación Directa N° 24/22 – EXP- 834 – 2022- AME -DDME-SAJI #UNLa*

Por la presente se hace saber a los señores oferentes que, habiendo advertido que por un error involuntario se omitió incorporar el Anexo de Especificaciones técnicas correspondientes al Renglón 17 en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

**ANEXO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Renglón 17: Válvula reguladora para nitrógeno alta presión

Con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo:

- Regulador a pistón
- Manómetro presión de entrada de 0 a 300 bar. (tipo Beyca)
- Manómetro presión de salida de 0 a 50 bar. (tipo Beyca)
- Regula hasta 50 bar / 580 psi de salida
- Construido en latón (bronce) forjado y trafilado
- Rosca normalizada
- V de alivio
- Fabricado bajo normas iram
- Sde 1/4 fler para manifold

Tipo Liga

Se informa que se mantienen constantes las demás condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.