



## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 10/05/2024  
**Organismo contratante:** Universidad Nacional de Lanús

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 26/2024  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por Monto  
**Expediente:** EXP : 63/2024  
**Rubro comercial:** ELECTRICIDAD Y TELEFONÍA  
**Objeto de la contratación:** Compra de luminarias para reposición y Stock 2024

## DESCRIPCIÓN

Consulta:  
Aclarar los watts en los renglones: 1, 5 , 10 y 11"

El área solicitante aclara:  
La potencia requerida para los artefactos es la siguiente:  
Renglón 1: 18W  
Renglón 4 es igual a renglón 5: 24W  
Renglón 10: 25W  
Renglón 11: 18W

Por último, se informa que se mantienen constantes las demás condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones particulares.