

## CIRCULAR

**Nro. Circular:** CIA: 1  
**Tipo:** Aclaratoria  
**Fecha:** 11/12/2024  
**Organismo contratante:** Universidad Nacional de Lanús

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

**Tipo:** Contratación Directa 137/2024  
**Clase:** Sin Clase  
**Modalidad:** Sin Modalidad  
**Motivo de contratación directa:** Por Monto  
**Expediente:** EXP : 2896/2024  
**Rubro comercial:** REPUESTOS  
**Objeto de la contratación:** Compra de Insumos para puesta en funcionamiento de sistema de climatización

## DESCRIPCIÓN

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1  
Compra de Insumos para puesta en funcionamiento de sistema de climatización

Referencia: CD. 137/24 Expediente N° 2896/2024

Consulta:  
resta aclarar en relación a las garrafas de cuantos Kg tienen que ser (Renglones 9 y 10).

El área solicitante aclara:  
"Se informa las garrafas licitadas en renglones 9 (GARRAFAS Refrigerante R22 GAS) y 10 (GARRAFAS gas freon R-141B) deben tener una capacidad de 13.6 kg"

Por último, se informa que se mantienen constantes las demás condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones particulares.



---

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
OPERATIVA DE CONTRATACIONES