CIRCULAR

Nro. Circular: CIA: 1

Tipo: Aclaratoria

Fecha: 27/10/2026

Organismo contratante: Universidad Nacional de Lanús

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 126/2026

Clase: Sin Clase

Modalidad: Sin Modalidad

Motivo de contratación directa: Por Monto

Expediente: EXP : 2810/2026

Rubro comercial: MATERIALES DE CONSTRUCCION

Objeto de la contratación: Compra de Materiales para Instalación de Equipo de Aire Acondicionado - Aula 6 Edif. Manso

DESCRIPCIÓN

CONSULTA:
"el cable subterráneo que ponen 4x4 + T... lo quieren de 5x4? O quieren de 4x4. Lo mismo pasa con el taller de 5x1.5 + T. O a que se refieren poniendo el +T?"

RESPUESTAS:
LA COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO ACLARA:
-Renglón 1: "CABLE SINTENAX 4x4mm2+T": es equivalente a 5x4mm2
- Renglón 2: "CABLE DE SEÑAL TIPO TPR 5x1.5mm2 + T": es equivalente a 6x1.5mm2

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD
OPERATIVA DE CONTRATACIONES