



- REFERENCIAS
- TABLERO ELECTRICO
 - BOCA PARA DATOS
 - BOCA PARA DATOS Y TELEFONIA
 - BOCA PARA WIFI
 - CAMARA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION
 - TOMACORRIENTE IRAM 2x10A+T
 - TOMACORRIENTE DOBLE IRAM 2x10A+T
 - TOMACORRIENTE IRAM 2x10A+T SECAMANOS (H=1,20)
 - CAJA CON BORNERA
 - TOMACORRIENTE PARA TENSION REGULADA 2x10A+T ROJO
 - TOMACORRIENTE DOBLE PARA TENSION REGULADA 2x10A+T ROJO
 - TOMACORRIENTE 2x10A+T EN CAJA ALUMINIO FUNDIDO
 - PUERTO DE TRABAJO 1
 - 1 TOMACORRIENTE DOBLE 2x10+T (BLANCOS)
 - 1 TOMACORRIENTE DOBLE 2x10+T (ROJOS)
 - 1 BOCA PARA DATOS
 - ZOCALO METALICO
 - CAJA DE ALIMENTACION (10x10)
 - PERISCOPIO TIPO 1: 6 TOMACORRIENTE 2x10A+T (BLANCOS)
 - PERISCOPIO TIPO 2:
 - CON 2 TOMACORRIENTE 2x10A+T (BLANCOS)
 - 2 TOMACORRIENTE PARA TENSION REGULADA ROJO
 - 2 BOCA PARA DATOS
 - DETECTOR DE HUMO
 - SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
 - AVISADOR MANUAL
 - BARRERA DE DETECCION DE INCENDIO (ACTIVA) EN CAJA 10x5 ALT"
 - BARRERA DE DETECCION DE INCENDIO (PASIVA) EN CAJA 10x5 ALT"
 - CENTRAL DE INCENDIO
 - RACK
 - JABALINA
 - CAJA DE PASO CONDUCTO BAJO PISO
 - CONDUCTO BAJO PISO
 - BANDEJA FUERZA MOTRIZ
 - BANDEJA CORRIENTES DEBILES
- SALVO INDICACION EN CONTRARIO:
- LA INSTALACION DE TOMACORRIENTES SERA RS19-2x2,5+T
 - LOS TOMACORRIENTES SE UBICARAN A 0,30m
 - LOS TOMACORRIENTES PARA SECAMANOS SE UBICARAN A 1,20m
 - LA INSTALACION DE DETECCION DE INCENDIO SERA RS25 1 PAR TRENZADO+2x1,5
 - LAS BOCAS DE DATOS Y TELEFONIA SE UBICARAN A 0,30m
 - A CADA BOCA DE DATOS O TELEFONIA SE CABLEARA UN UTP CAT.6A
 - LA INSTALACION DE DATOS Y TELEFONIA SERA SEGUN LA SIGUIENTE TABLA: RS19-1(UTP-CAT6A) RS22-2 (UTP-CAT6A) RS25-3(UTP-CAT6A) RS32-4+2(UTP-CAT6A) RS38-6(UTP-CAT6A)

