



- REFERENCIAS
- BOCA DE ILUMINACION
 - ARTIFACTO DE ILUMINACION TIPO I
 - LLAVE DE UNO, DOS, Y TRES PUNTOS
 - EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA
 - TABLERO ELECTRICO
 - TOMACORRIENTE MONOFASICO TRIFASICO
 - TOMACORRIENTE IRAM 2x10A-T
 - CAMARA DE PASE
 - AVISADOR MANUAL
 - SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
 - DETECTOR DE HUMO
 - INDICA CARREO DE CRUCE BAJO SENDEROS Y PAVIMENTOS
- NOTAS:
- 1-SALVO INDICACION EN CONTRARIO:
 - TODA LA INSTALACION DE ILUMINACION SERA RS19-2x2,5+T
 - LAS BAJADAS A LLAVE SERAN RS19-2x2,5+T
 - LOS CIRCUITOS CON EQUIPOS AUTONOMOS PERMANENTES O ARTIFACTOS DE SALIDA LLEVARAN HUGO DE REFERENCIA, HASTA LA ULTIMA BOCA CON DICHO EQUIPAMIENTO.
 - EL CONTRATISTA EN SU OFERTA, DEBERA CONSIDERAR LA TOTALIDAD DE LAS CAJAS DE PASE, QUE SEAN NECESARIAS PARA NO SOBREPASAR LAS DOS CURVAS ENTRE CAJAS.
 - LA INSTALACION DE TOMACORRIENTES SERA RS19-2x2,5+T
 - LOS TOMACORRIENTES SE UBICARAN A 0,30m
 - LA CARRETERA VACIA DE DETECCION DE INCENDIO SERA RS25.