



*Universidad Nacional de Lanús*

## **CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1**

### **Licitación Pública Internacional Nº 02/2015 CAF 8945- “ESCUELA FERROVIARIA JUAN JOSE VALLE” – 2º Llamado**

Por intermedio de la presente se comunica:

1. Los trabajos referidos a la ejecución de las playas de estacionamiento tendrán el alcance según lo indicado en plano que se adjunta denominado como **Arq.01-1a** y que reemplaza al Plano arq.01-1
2. El artículo 25.5 Sistemas de voz y Datos y el 25(e) Instalación Eléctrica - UPS para servicios de informática - Alimentación ininterrumpida (UPS), del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, deberá ser reemplazado en su totalidad por lo indicado en anexo adjunto a la presente. Asimismo se adjunta plano del sector donde se ubicará el equipamiento del centro de datos (DATA CENTER). El piso técnico elevado de este local estará constituido por placas formadas por doble capa de chapa de acero protegidas con pintura epoxi en las cuatro caras, soldadas entre si, y rellenas con mortero cementicio liviano de alta resistencia.
3. Se incorporaran a la cotización dos (2) Unidades Acondicionadoras Individuales del tipo “Split”, gas R410 solo frío de 15000 frigorías, con Evaporadoras de pared. Estas unidades se colocarán en el centro de datos (DATA CENTER)
4. Planilla de cotización: El oferente deberá realizar los ajustes que considere pertinente al modelo de referencia que forma parte del pliego.