



- REFERENCIAS:
- TOMACORRIENTE IRAM 2x10A+T
 - TOMACORRIENTE DOBLE IRAM 2x10A+T
 - TOMACORRIENTE 2x10A+T EN CAJA ALUM. FUNDIDO APTO INTEMPERIE
 - TOMACORRIENTE 2x10A+T PARA SECAMANOS
 - BOCA PARA DATOS
 - BOCA PARA DATOS Y TELEFONIA
 - CENTRAL DE INCENDIO (NICE)
 - AVISADOR MANUAL DE INCENDIO (NICE) H=1.20m
 - DETECTOR DE HUMO DE AMBIENTE (NICE)
 - BARRERA INFRARROJO DET. INC. ACTIVA (NICE)
 - BARRERA INFRARROJO DET. INC. PASIVA (NICE)
 - JABALINA
- SALVO INDICACION EN CONTRARIO:
- LA INSTALACION DE TOMACORRIENTES SERA RS19-2x2,5+T
 - LOS TOMACORRIENTES SE UBICARAN A 0,30m
 - LAS BOCAS DE DATOS Y TELEFONIA SE UBICARAN A 0,30m.
 - LOS TOMACORRIENTES PARA SECAMANOS SE UBICARAN A 1,20m
 - LA CAÑERIA VACIA DE DETECCION DE INCENDIO SERA RS25.

